



Schnitt C

Schnitt D

AW4			
U-Wert = 1.30 W/m ² K			
Silikat-Dünnschichtputz	0.5 cm		
Ziegelwand	31-49 cm		
B02			
Oldichtanstrich			
Bestandsboden	46 cm		

DE2			
Belag	2 cm		
Estrich	7 cm		
Trittschalldämmung	3 cm		
EPS-Granulatschüttung	8 cm		
Bestandsdecke	38 cm		
Spachtel	0.5 cm		
Anstrich			

DE3			
Belag	2 cm		
Estrich	7 cm		
Trittschalldämmung	3 cm		
2x Ausgleichsdämmung	12 cm		
EPS-Granulatschüttung	11 cm		
Bestandsdecke	30 cm		
Spachtel	0.5 cm		
Anstrich			

DE4			
U-Wert = 0.14 W/m ² K			
Belag	2 cm		
OSB	2.5 cm		
EPS-Granulatschüttung	8 cm		
Balkendecke/Dämmung	20 cm		
Montagelattung	2.5 cm		
GKF	1.8 cm		

DA1			
U-Wert = 0.23 W/m ² K			
Ziegeldeckung	2 cm		
Dachlattung	3 cm		
Hinterlüftung	5 cm		
Vordeckung			
Vollschallung	2.5 cm		
Dachkonstruktion/Dämmung	20 cm		
Dampfbremse			
Montagelattung	2.5 cm		
GKF/Spachtelanstrich	2.5 cm		

DA2			
U-Wert = 0.23 W/m ² K			
Ziegeldeckung	2 cm		
Dachlattung	3 cm		
Hinterlüftung	5 cm		
Vordeckung			
Vollschallung	2.5 cm		
Bestandsdachkonstruktion	20 cm		
/Dämmung			
Dampfbremse			
Montagelattung	2.5 cm		
GKF/Spachtelanstrich	2.5 cm		

wir | (i) eben architektur
 atelier im kremstal befügte planer

a-3500 krems an der donau/nö. ufergasse 42-44 telefon (+43) 2732/79920_dw 11 bis 13 fax dw 14 www.atelierimkremstal.at

atelier

im kremstal